

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ05.В.04248

(обязательная сертификация)

ТР 0393746

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Методы строительные. Метод испытания на горючесть.	Группа горючести – Г2 (умеренногорючие)
ГОСТ 30402-96	Методы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Коэффициент дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Показатель токсичности Т2 (умеренноопасные)
ГОСТ Р 51032	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа распространения пламени - РП2 (слабораспространяющие)
ГОСТ 12.1.044 пункт 4.14	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	кислородный индекс равен 24,5%



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

И.И. Далбинш

Е.О. Варлаков